



認定番号 2411-102001-45

# 認定合格証

防音パネル

SB6-18IN

( SB6-15IN	SB6-12IN	SB6-09IN	SB6-06IN
SB6-18MN	SB6-15MN	SB6-12MN	SB6-09MN
SB6-06MN	SB6-18INA	SB6-15INA	SB6-12INA
SB6-09INA	SB6-06INA	SB6-18MNA	SB6-15MNA
SB6-12MNA	SB6-09MNA	SB6-06MNA )	


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年11月30日

積水樹脂プラメタル株式会社 殿  
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2411-102001-4501

発行日：2024年11月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男



- 申請者 積水樹脂プラメタル株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 防音パネル SB6-18IN 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル」
- 試験実施日 2024年11月7日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### (2)-1 曲げ強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	5中止	5中止	5中止	—
認定基準による値	強度 2.85 kN 以上		平均値 3.14 kN以上	

#### (2)-2 落下試験

供試体 No.	4	5	6
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	落下体が防音パネルを貫通しないこと		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし