



認定番号 2405-026001-46

認定合格証

防音パネル等の取付け用クランプ(標準型)
TYC1-L
(TYC1)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 5月31日

津軽工業株式会社 殿
(千葉工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2405-026001-4601

発行日：2024年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 東男



- 申請者 津軽工業株式会社
- 工場名 千葉工場
- 種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ (標準型) TYC1-L 10個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音パネル等の取付け用クランプ」
- 試験実施日 2024年5月15日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
強度[kN]	12中止		12中止		12中止		12中止		12中止		—
認定基準による値	強度 5.59kN以上					平均値 6.18kN以上					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし