



認定番号 2503-046100-57

認定合格証

支柱用親綱

NSK-SR-NS10

(NSK-SR-NS06 NSK-SR-NS08 NSK-SR-NS12 NSK-SR-NS15)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年 3月31日

ナカダ産業株式会社 殿
(小浜製綱株) おおい名田庄工場)

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊 澤 康 男





試験番号 2503-046100-5701

発行日：2025年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 菅野 隆雄



- 申請者 ナカダ産業株式会社
- 工場名 小浜製綱㈱ おおい名田庄工場
- 種類、型式及び数量 支柱用親綱 NSK-SR-NS10 8本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器」
- 試験実施日 2025年3月13日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 支柱用親綱のフック及び親綱の引張強度試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重11.5kN時の異常の有無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	17.9	18.2	17.7	17.0	18.5
認定基準による値	異常の有無		破断、又はその機能を失う程度に変形、損傷等がなく、かつ外れ止めの機能を維持すること		
	強度		14.0 kN 以上		

(2)-2 支柱用親綱の強度試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.	1	2	3	4	5
切断荷重 [kN]	42.7	42.1	43.0	44.4	44.7
認定基準による値	23.0 kN 以上				

(2)-3 支柱用親綱の落下阻止性能試験

供試体 No.	6	7	8
重すい下端の垂下量が5.5m以下	可	可	可
認定基準による値	重すい下端の垂下量が支柱用親綱の取付点から5.5m以下であること		

(3) 表示

認定基準「8表示」に適合している。

8 特記事項

特になし