



認定番号 2410-185200-61

認定合格証

防音シート

MRS-101J02


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年10月31日

モリリン株式会社 殿
(山東格瑞泰有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2410-185200-6101

発行日：2024年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長

- 1 申請者 モリリン株式会社
2 工場名 山東格瑞泰有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 防音シート MRS-101J02 4枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音シート」
5 試験実施日 2024年10月8日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 シート地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
シート地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]	1.80	1.79	1.79	1.48	1.58	1.62
強度と伸びとの積[kN・mm]	90.5	93.7	91.1	87.6	97.7	103.5
認定基準による値	強度		1.47kN 以上			
	強度と伸びとの積		68.6kN・mm以上			

(2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
シート地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	1.79	1.67	1.69	1.43	1.75	1.80
認定基準による値	外れ・破れ等の異常		異常の無いこと			
	強度		0.98kN 以上			

(2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし