



認定番号 2402-185200-61

# 認定合格証

防音シート

MRS-101J

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年2月29日

モリリン株式会社 殿  
(山東格瑞泰有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2402-185200-6101

発行日：2024年2月29日

## 認定試験成績書

一般社団法人  
仮設工業会

- 1 申請者 モリリン株式会社  
2 工場名 山東格瑞泰有限公司 本社工場  
3 種類、型式及び数量 防音シート MRS-101J 4枚  
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「防音シート」  
5 試験実施日 2024年2月15日  
6 試験場所 大阪試験所  
7 試験結果

## (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

## (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

## (2)-1 シート地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
シート地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]	1.63	1.69	1.64	1.65	1.75	1.53
強度と伸びとの積[kN・mm]	76.4	78.0	72.9	104.0	114.7	92.4
認定基準による値	強度	1.47kN 以上				
	強度と伸びとの積	68.6kN・mm以上				

## (2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
シート地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	1.93	2.00	1.99	1.90	1.87	1.75
認定基準による値	外れ・破れ等の異常	異常の無いこと				
	強度	0.98kN 以上				

## (2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

## (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

## 8 特記事項

特になし